

EMU ▶ TSE ▶ EMC

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
ELECTROMAGNETIC COMPANIBILITY CERTIFICATE

Markanın Tanımı Description of the Mark

EMU ▶ TSE ▶ EMC veya/or EMU ▶ TSE ▶ EMC

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

14.0.30.4.34.00/EMC-086

ÜRÜN
PRODUCT

KESİNTİSİZ GÜÇ SİSTEMİ

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

06/07/2020

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

06/07/2021

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ESENŞEHİR MAH. HALE SOK. NO 6/1 ÜMRANIYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

PELİTLİ MAHALLESİ 4440 SOKAK ARÇELİK SİTESİ NO:12 GEBZE

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

inform

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 62040-2

REFERANS TEST RAPOR NO
TEST REPORT REF. NO

MODEL / TİP REF.
MODEL / TYPE REF.


BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE




Ahmet Nursi KARTAL
İstanbul Belgelendirme
Müdürü

28/07/2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına



EMU < TSE < EMC

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
ELECTROMAGNETIC COMPANIBILITY CERTIFICATE

Markanın Tanımı Description of the Mark

EMU < TSE < EMC veya/or EMU <  < EMC

-PDSP33010 MODEL, Giriş: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 17A max, 10kVA/Çıkış: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 14,5A max, 8 kW, P.F:0.8
-PDSP33015 MODEL, Giriş: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 27A max, 15kVA/Çıkış: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 12,7A max, 12 kW, P.F:0.8
-PDSP33020 MODEL, Giriş: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 32A max, 20kVA/Çıkış: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 28,9A max, 16 kW, P.F:0.8
-PDSP33030 MODEL, Giriş: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 50A max, 30kVA/Çıkış: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 43,4A max, 24kW, P.F:0.8
-PDSP33040 MODEL, Giriş: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 63A max, 40kVA/Çıkış: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 57,9A max, 32 kW, P.F:0.8
-PDSP33060 MODEL, Giriş: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 98A max, 60kVA/Çıkış: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 86,9A max, 48kW, P.F:0.8
-PDSP33080 MODEL, Giriş: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 125A max, 80kVA/Çıkış: 3φ+N, 230-400V, 50/60Hz, 115,9A max, 64kW, P.F:0.8
-UPS FORTE 33010 (FRT33010) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 18A max, 10kVA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 15/15/13 A, 10kW, P.F:1
-UPS FORTE 33015 (FRT33015) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 28A max, 15kVA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 23/22/21 A, 15kW, P.F:1
-UPS FORTE 33020 (FRT33020) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 35A max, 20kVA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 30/29/28 A, 20kW, P.F:1
-UPS FORTE 33030 (FRT33030) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 53A max, 30kVA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 45/44/42 A, 30kW, P.F:1
-UPS FORTE 33040 (FRT33040) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 71A max, 40kVA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 61/58/56 A, 40kW, P.F:1
-UPS FORTE 33060 (FRT33060) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 106A max, 60kVA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 91/87/83 A, 60kW, P.F:1
-UPS FORTE 33080 (FRT33080) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 142A max, 80kVA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 121/116/111 A, 80kW, P.F:1
-UPS FORTE 33100 (FRT33100) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 174A max, 100kVA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 155/145/139 A, 100kW, P.F:1 (K.D:06.12.2018 UPS FORTE MODELLERİ İÇİN)
-UPS FORTE 33120 (FRT33120) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 212A max, lcc=10 kA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 182/174/167 A, 120kW, P.F:1
-UPS FORTE 33160 (FRT33160) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 283A max, lcc=10 kA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 242/232/222 A, 160kW, P.F:1
-UPS FORTE 33200 (FRT33200) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 353A max, lcc=10 kA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 304/290/278 A, 200kW, P.F:1
-UPS FORTE 33250 (FRT33250) MODEL, Giriş: 3φ+N+PE, 400V(-10%,+15%), 50/60Hz±5, 428A max, lcc=10 kA/Çıkış: 3φ+N+PB, 380/400/415V±1%, 50/60Hz±0.01%, 380/361/348 A, 250 kW, P.F:1 (K.D:29.06.2020)



Ahmet Nursi KARTAL
İstanbul Belgelendirme
Müdürü

28/07/2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına

Ürün Belgelendirme Merkezi/Product Certification Center • Necatibey Caddesi No: 112 • 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel/Phone: +90 312 417 83 30 (10 Hat/Line) • Direct Phone: +90 312 418 85 75 • Fax: +90 312 425 43 50 web: www.tse.org.tr • e-mail: ubm@tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?pb=bha%20g> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini teyit edebilirsiniz.

